

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» августа 2024 г., 35240061000211968476
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Никольскому району и Кичменгско-
Городецкому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Вологодской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Вологодская, р-н Никольский, г Никольск, ул Новоборисовская д. 67, тел. 88175421325, e-mail:
ond-11@35.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 28 » августа 2024 г. № 2408/011-35/128/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЖАЕВСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД "ВАСИЛЁК", адрес юридического лица: 161450, ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИКОЛЬСКИЙ, д
КОЖАЕВО, ул ШКОЛЬНАЯ, ЗД. 4 ИНН 3514005154

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленное по результатам профилактического визита ПМ 35240061000211821266 от 19.08.2024, проведенного в здании МБДОУ "КОЖАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ВАСИЛЁК" (ИНН 3514005154), по адресу: обл Вологодская, р-н Никольский, д Кожаево, ул Школьная, Здание 4.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 409 Правил
Обязательное требование
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

- Руководителю организации обеспечить размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Пункт 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Никольскому району и Кичменгско-Городецкому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (государственный инспектор Никольского района и Кичменгско-Городецкого округа по пожарному надзору) Лешуков Александр Сергеевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00C49662E10277E0CCCB3E7CEDBE5796F9
Владелец: Лешуков Александр Сергеевич
Действителен с 02.11.2023 по 25.01.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Лешуков Александр Сергеевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Никольскому району и Кичменгско-Городецкому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (государственный инспектор Никольского района и Кичменгско-Городецкого округа по пожарному надзору) телефон: +78175421325, E-mail: ond-11@35.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале